



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,
Мышкинскому и Большесельскому районам
152360, Ярославская область, с. Большое Село, ул. Усыскина, д. 36. телефон 2-14-64, E-mail: ond.bselo@mail.ru

Предписание N 18/1/1.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МДОУ Большесельскому детскому саду «Березка».

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам ЯО по пожарному надзору Смирнова Константина Вадимовича государственного инспектора Большесельского района ЯО по пожарному надзору N 18 от "11" февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. "04" марта 2019 г. по 15 ч. 00 мин. "29" марта 2019 г. проведена плановая проверка заместителем главного государственного инспектора по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам ЯО по пожарному, зданий, помещений в здании и документов Муниципального дошкольного образовательного учреждения Большесельского детского сада «Березка» Большесельского муниципального района расположенного по адресу: с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 28. Большесельского района ЯО совместно с заведующей МДОУ Большесельского детского сада «Березка» Буровой С.В. Кузнецовой Т.В. зам. заведующей по АХЧ, Викторовой С.Н специалистом по кадрам (ответственной за пожарную безопасность).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	5	
1.	В местах размещения средств пожарной безопасности (извещатели пожарные ручные) установить знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики». Второй корпус.	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994; п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 2.7 НПБ 160-97; п.п. 1, 4.3, 5.1.1, Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83;	19.08.2019	
2.	Из под лестничного марша, левое крыло первого корпуса, убрать горючий материал.	п.23 ППР в РФ	19.08.2019	
3.	Провести проверку обработанных и пропитанных деревянных конструкций чердачного помещения (состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год). Первый корпус.	(п.21 ППР в РФ)	19.08.2019	
4.	Предоставить копию акта обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Первый корпус.	(п.21 ППР в РФ)	19.08.2019	

5.	Провести проверка обработанных и пропитанных деревянных конструкций чердачного помещения (состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год). Второй корпус.	(п.21 ППР в РФ)	19.08.2019
6.	Предоставить копию акта обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Второй корпус.	(п.21 ППР в РФ)	19.08.2019
7.	Из помещения вентиляционной камеры убрать мебель и другие предметы.	п.23 ППР в РФ	19.08.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


заместитель главного государственного инспектора по Угличскому, Мышкинскому и
Большесельскому районам ЯО по пожарному надзору Смирнов К.В.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

« 29 » марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)



"29" марта 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: eec01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,
Мышкинскому и Большесельскому районам
152360, Ярославская область, с. Большое Село, ул. Усыкина, д. 36, телефон 2-14-64, E-mail: ond.bselo@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 18

с.Большое Село

(место составления акта)

« 29 » марта 2019г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

По адресу: с.Большое Село, ул. Сурикова, д.28, БМР, ЯО

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. № 18 от 11.02.2019 г. контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая проверка** в отношении: юридического лица Муниципального дошкольного образовательного учреждения Большесельского детского сада «Березка»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 25 марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность: 4 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день (4 часа 00 мин.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): вручено заведующей МДОУ Большесельского д/с. «Березка» Буровой С.В. 15.02.2019 г. в 10 00


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Смирнов Константин Вадимович – заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ Большесельского д/с. «Березка» Бурова С.В. заместитель заведующей по АХЧ Кузнецова Т.В. специалист по кадрам Викторова С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В местах размещения средств пожарной безопасности (извещатели пожарные ручные) отсутствуют знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики». Второй корпус.	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994; п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 2.7 НПБ 160-97; п.п. 1, 4.3, 5.1.1, Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83;	МДОУ Большесельский детский сад «Березка»
2.	Под лестничным маршем, левое крыло первого корпуса, хранится горючий материал.	п.23 ППР в РФ	МДОУ Большесельский детский сад «Березка»
3.	Не проведена проверка обработанных и пропитанных деревянных конструкций чердачного помещения (состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год). Первый корпус.	(п.21 ППР в РФ)	МДОУ Большесельский детский сад «Березка»
4.	Отсутствует копия акта обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Первый корпус.	(п.21 ППР в РФ)	МДОУ Большесельский детский сад «Березка»
5.	Не проведена проверка обработанных и пропитанных деревянных конструкций чердачного помещения (состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год). Второй корпус.	(п.21 ППР в РФ)	МДОУ Большесельский детский сад «Березка»
6.	Отсутствует копия акта обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Второй корпус.	(п.21 ППР в РФ)	МДОУ Большесельский детский сад «Березка»
7.	В помещении вентиляционной камеры допущено хранение мебели и других предметов.	п.23 ППР в РФ	МДОУ Большесельский детский сад «Березка»

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору К.В. Смирнов



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бурова Светлана Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01

ПРОТОКОЛ № 6
об административном правонарушении

« 29 » марта 2016 г.

с.Большое Село

(место составления: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Смирнов Константин Вадимович
руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо (гражданин (ка))

(ненужное зачеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество Бурова Светлана Вячеславовна
2. Дата и место рождения 05 декабря 1984г.Новое ,Большесельский р-н
3. Адрес места жительства, тел. Ярославская область ,с.Б.Село,ул.Свободы,д.9
4. Место работы (учебы) МДОУ Большесельский детский сад «Березка» БМР ЯО
5. Занимаемая должность заведующая
6. Зарботная плата (иной заработок) 22380 рублей
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 7804 405847 выдан Большесельским РОВД ЯО 18.08.2006.
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась ранее к административной ответственности

Место, время совершения и событие административного правонарушения

В период с 10 ч. 00 мин. " 04 " марта 2019 г. по 15 ч. 00 мин. " 29 " марта 2019 г. проведена плановая проверка помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения Большесельского детского сада «Березка» расположенных по адресу: с.Б.Село,ул.Сурикова,д.28 БМР ЯО с целью надзора за соблюдением требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой РФ 18.11.1994г.), правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ) (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) и другие нормативные документы, содержащие требования пожарной безопасности (Федеральный закон № 69-ФЗ, « , НПБ 160-97.)

а именно:

В местах размещения средств пожарной безопасности (извещатели пожарные ручные) отсутствуют знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики». Второй корпус. ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994; п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 2.7 НПБ 160-97; п.п. 1, 4.3, 5.1.1, Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83;

Под лестничным маршем, левое крыло первого корпуса, хранится горючий материал. п.23 ППР в РФ

Не проведена проверка обработанных и пропитанных деревянных конструкций чердачного помещения (состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год). Первый корпус. (п.21 ППР в РФ)

Отсутствует копия акта обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Первый корпус. (п.21 ППР в РФ)

Не проведена проверка обработанных и пропитанных деревянных конструкций чердачного помещения (состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год). Второй корпус. (п.21 ППР в РФ)

Отсутствует копия акта обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Второй корпус. (п.21 ППР в РФ)

В помещении вентиляционной камеры допущено хранение мебели и других предметов. п.23 ППР в РФ
чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Таким образом в период с 10 ч. 00 мин. " 04 " марта 2019 г. по 15 ч. 00 мин. " 29 " марта 2019 г. Бурова Светлана Вячеславовна совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1,ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу (гражданину (ке)) Буровой С.В.

(ненужное зачеркнуть)

(фамилия, инициалы)

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации

(указываются статьи и законодательный акт)

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Протокол и материалы переданы на рассмотрение заместителю главного государственного инспектора по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Смирнову Константину Вадимовичу

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа)

Я извещен(а), что дело об административном правонарушении будет рассматриваться «02» апреля

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

2019 года в 16 час. 00 мин. в кабинете ОНД и ПР по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому района ЯО по адресу: с.Большое Село, ул.Усыскина, д.36 БМР, ЯО и предупрежден(а), что в случае моей неявки и не поступления от меня в соответствии со ст.25.1 ч.2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

20.03.19

дата, подпись принявшего протокол

(Смирнов К.В.)

ФИО



подпись лица в отношении которого составлен протокол

(Бурова С.В.)

ФИО